

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

(Изменение №2)

Дата формирования	14.05.2019
Полное наименование учреждения	ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЯЗАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
Код учреждения	612Ш9031
ИНН	6234110553
КПП	623401001
Период формирования	2019
Сформировано	Учреждением - ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЯЗАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" ИНН 6234110553 КПП 623401001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Министерство обороны Российской Федерации Военный комиссариат Рязанской области	Проверка состояния воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе	24.01.2019 - 31.01.2019	Нет наглядной агитации	Наглядная агитация оформлена

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области	Соблюдение законодательства о занятости населения и квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации"; Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения Российской Федерации", Закон Рязанской области от 12.04.2011 № 26-ОЗ "О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан Рязанской области, постановление Правительства Рязанской области от 12.02.2014 № 30, постановление Правительства Рязанской области от 09.07.2009 № 180.	16.01.2019 - 16.01.2019	Нарушений не выявлено
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Приокское управление	Соблюдение требований технического регламента "О безопасности сетей газопотребления и газораспределения"	02.04.2019 - 05.04.2019	1. Не проведены организационно-технические мероприятия по продлению срока безопасной эксплуатации дымовой трубы, связи с истечением нормативного срока службы (пр. Гоголя, 6а, ул. 12-я Линия) - срок устранения нарушения 01.09.2019; 2. Газопровод требует восстановления изоляционного покрытия (окраски) - срок устранения нарушения 01.09.2019; 3. Не проведено техническое диагностирование помещения котельной (ул. 12-я Линия) - срок устранения нарушения 01.09.2019.
Администрация города Рязани Комиссия по бронированию граждан, пребывающих в запасе	Проверка состояния работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе в ОГБПОУ "РТК"	23.04.2019 - 23.04.2019	Нарушений не выявлено

Печать

Подписать ЭП и опубликовать

Отменить